



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управления МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68, тел. 8 (351) 239-72-04.  
74.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления  
надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11.  
ondchel@74.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1067/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:** Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  
"Детский сад №32 г. Челябинска"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Челябинску - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному над-  
зору Огороковым Андреем Валерьевичем

№ 1067 от «07» сентября 2021года

в период с «20» сентября 2021 г. по «28» сентября 2021 г.

Старшим инспектором Шевченко Р.С. лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления над-  
зорной деятельности и профилактической работы

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МАДОУ «ДС №32  
г. Челябинска» Купорова Наталья Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022	
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (на дверях эвакуационных выходах ведущие из помещений групп 7 (2 этаж), 12, 6, 1 установлены замки с ключом.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Куряева Н.И.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Челябинску лейтенант внутренней службы Шевченко Р.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после 132 реализации указанных действий.